


# 排水処理用浄化湿地システム



対象:SSが少なくpHが極端にどちらかに傾いてない有機性排水

- 実績
- ・チーズ工房洗浄水(4m<sup>3</sup>/日) 湿地面積(108m<sup>2</sup>)
  - ・ペットボトル洗浄水(50m<sup>3</sup>/日) 湿地面積(143m<sup>2</sup>)
  - ・合併浄化槽2次処理(季節で変動) 湿地面積(470m<sup>2</sup>)
  - ・発酵槽洗浄水(10m<sup>3</sup>/日) 湿地面積(168m<sup>2</sup>)



北海道白糠町




対象:SSを多く含む有機性排水でかつ処理面積が取れるところ

- 実績
- ・搾乳パーラー施設洗浄水(5m<sup>3</sup>/日) 湿地面積(240m<sup>2</sup>)
  - ・搾乳パーラー施設洗浄水(4m<sup>3</sup>/日) 湿地面積(200m<sup>2</sup>)



北海道忠類





対象:SSを多く含む有機性排水でかつ処理面積が取れないところ

- 実績
- ・搾乳パーラー施設洗浄水(3m<sup>3</sup>/日) 湿地面積(70m<sup>2</sup>)



北海道新得町



北海道忠類 搾乳パーラー施設洗浄水の処理例

項目	原水	処理水	一律排水基準
pH	6.8	7.2	5.8 ~ 8.6
BOD	820mg/L	14mg/L	160mg/L以内(日間平均120mg/L)
COD	340mg/L	54mg/L	160mg/L以内(日間平均120mg/L)
SS	370mg/L	6mg/L	200mg/L以内(日間平均150mg/L)
T-N	82mg/L	39mg/L	120mg/L以内(日間平均60mg/L)
T-P	15mg/L	1.7mg/L	16mg/L以内(日間平均8mg/L)

株式会社リードネット  
 〒003-0021  
 北海道札幌市白石区栄通15丁目8-8  
 ハイムカトレアB407  
 TEL 011-827-8417  
 MAIL yokota@reed-net.com  
 http://www.reed-net.com/

